



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Санкт-Петербургское
государственное казенное учреждение

**«ИНСПЕКЦИЯ
КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ»**
(СПбГКУ «Инспекция КО»)

ул. Черняховского, 17, Санкт-Петербург, 191119
тел. (812) 572-17-04, факс (812) 575-75-38
E-mail: inspect-ko.spb@yandex.ru

ОКПО 53251558 ОКОГУ 23280 ОГРН 1037828024563
ОКТМО 40912000 ИНН/КПП 7813132729/784201001

№ _____
На № _____ от _____

Предписание № 23/16-02-17-2017

Кому: Бояр Надежде Леонидовне, директору
(Ф.И.О., должность)
ГБОУ школа № 413 Петродворцового района, тел. 421-40-79
(наименование учреждения образования)

В соответствии с Трудовым Кодексом РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, предлагаю устранить следующие нарушения законодательства о труде и правил по охране труда:

№ п/п	Выявленные нарушения и требования по их устранению	Срок выполнения
1.	Обеспечить работу вытяжной вентиляции в кабинете химии. Основание: ст. 41 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пп. 5.8., 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.	01.09.2019
2.	Провести косметический ремонт кабинета № 407, спортивного зала. Основание: п. 3 ч. 4 ст. 41 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10.	01.09.2017

О выполнении предписания, по истечении указанных в нем сроков, прошу письменно сообщить по адресу: 191119, Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 17, комната № 3, отдел охраны труда СПб ГКУ «Инспекция КО», тел./факс 575-61-41, dmitrieva-oot@yandex.ru.

Главный инспектор по охране труда

«21» апреля 2017 г.

Климушкина В.В. Ф.И.О. (подпись)

Предписание получил:

«21» апреля 2017 г.

Бояр Н.Л. директор _____
должность, Ф.И.О., подпись